

Neutraler Ausschreibungstext Handlauf aus Massivholz/Edelstahlmanschetten

Richtfabrikat:

Brem Systeme GmbH, Boschstraße 7, 94405 Landau,
Tel. 09951/ 6903-0, Fax 09951/ 6903-25

Handlauf, aus Massivholz, Holzart _____, Ø 40 mm herstellen.
(nur einwandfreie, astfreie Qualität). Das angebotene Fabrikat muß in jedem Fall den DIN-Vorschriften für behindertengerechtes Bauen (DIN 18024 + 18025) entsprechen.

Handlauf bestehend aus Einzelstangen (maximal 1200 mm lang), die zwischen den Konsolen montiert sind. Die Einzelstangen werden durch Absetzen der Schnittkanten, 20 mm x 2 mm, auf den Innendurchmesser der Edelmanschette reduziert und somit übergangslos verbunden. Die Verbindungen müssen kraftschlüssig sein. Dabei müssen die Teile miteinander verklebt und von unten verschraubt werden. Es darf keine offene Fuge zu den Teilen entstehen. Auf eine gleichmäßige Aufteilung der Konsolen ist zu achten. Die Oberfläche des Handlaufs ist fein zu schleifen und zweimal, mit Zwischenschliff, mit DD-Lack zu beschichten. Der Lack muss desinfektionsmittelresistent sein.

Konsole Typ k 8, aus Edelstahl, fein gebürstet

- Grundplatte, Ø 72 x 3 mm, verzinkt, mit Dreipunktbefestigung
- Angeschweißter Rundstab Ø 12 mm, im Radius von 20 mm auf 90° gebogen
- Angeschweißte Rohrmanschette Ø 42,4 oder 40 x 60 x 2 mm
- Alle Teile nicht sichtbar geschweißt
- Ausladung bis Vorderkante Handlauf ca. 90 mm
- Abdeckrosette Ø 82 x 10 mm mit Bohrung Ø 13 mm zur Aufnahme des Rundstabes

Endkrümmling 90°, als Zulage zu *Handlauf aus Massivholz/Edelstahlmanschetten* herstellen.

Der Krümmling ist mit einem Innenradius von ca. 60 mm auszuführen. Das Ende ist mit einem Segmentbogen, Stichmaß 5 mm, abgerundet und endet ca. 1 cm vor der Wand.

Die Stoßverbindung zur Konsole ist, wie in *Handlauf aus Massivholz/Edelstahlmanschetten* beschrieben auszuführen.

Endstück gerade, als Zulage zu *Handlauf aus Massivholz/Edelstahlmanschette* herstellen.

Länge ca. 100 mm. Das Ende ist mit einem Segmentbogen, Stichmaß 5 mm, abgerundet.

Die Stoßverbindung zur Konsole ist, wie in *Handlauf aus Massivholz/Edelstahlmanschette* beschrieben, auszuführen.

Außeneckbogen 90°/135°, als Zulage zu *Handlauf aus Massivholz/Edelstahlmanschette* herstellen.

Der Bogen ist mit einem Innenradius von ca. 60 mm auszuführen.
Schenkellänge 170 mm.

Die Stoßverbindungen zu den Konsolen sind wie in *Handlauf aus Massivholz/Edelstahlmanschette* beschrieben, auszuführen.

Inneneckbogen 90°/135°, als Zulage zu *Handlauf aus Massivholz/Edelstahlmanschette* herstellen.

Wie in *Außeneckbogen 90°/135°*, jedoch ohne verlängerte Schenkel, auszuführen.