

Neutraler Ausschreibungstext
Handlauf aus Edelstahl 40 mm, fein gebürstet

Handlauf, aus Edelstahlrohr 40 mm x 2 mm, fein gebürstet herstellen
Das angebotene Fabrikat muß in jedem Fall den DIN-Vorschriften für behindertengerechtes Bauen (DIN 18024 + 18025) entsprechen.

lfm

Handlauf für Flure

Handläufe sind bis zu einer Länge von 4000 mm ohne Stoß zu montieren, bei längeren Abwicklungen müssen die Stöße so angeordnet sein, daß sie unmittelbar (maximal 100 mm Abstand) von einer Konsole gestützt werden. Die Stoßverbindungen werden mittels Kunststoffmuffen, kraftschlüssig verbunden. Dabei müssen die Teile miteinander verklebt und von unten verschraubt werden. Die Einschieblinge ragen jeweils 40 mm in das jeweilige Rohr.

Alle Schnittkanten sind zu Entgraten und leicht zu fassen. Es darf keine offene Fuge zu den Teilen entstehen.

Die Achsabstände (maximal 900 mm) der einzelnen Konsolen müssen gleichmäßig aufgeteilt sein.

Die Konsole wird in den Handlauf eingeschraubt. Mindestens 10 mm tief in eine Fliesloch geformte Buchse mit Innengewinde M 10.

Stück

Konsolen:

Typ k 1, aus Edelstahl, fein gebürstet

- Grundplatte, Ø 72 x 3 mm, verzinkt, mit Dreipunktbefestigung
- Angeschweißter Rundstab Ø 12 mm, im Radius von 20 mm auf 90° gebogen und Gewinde M 10 x 20 mm zum verdeckten Eindrehen in den Handlauf
- Alle Teile nicht sichtbar geschweißt
- Ausladung bis Vorderkante Handlauf ca. 90 mm
- Abdeckrosette Ø 82 x 10 mm mit Bohrung Ø 13 mm zur Aufnahme des Rundstabes

Stück

Endkrümmling 90°, als Zulage zum Handlauf herstellen.

Der Krümmling ist mit einem Innenradius von ca. 60 mm auszuführen. Das Ende ist zugedeckelt und endet 5 mm vor der Wand.

Die Stoßverbindung zum Handlauf ist zu verschweißen und sauber zu verputzen.

Abmessung: 140 mm X 85 mm

Stück

Endstück gerade, als Zulage zu Pos. 1 herstellen.

Die Schnittkante des Handlaufrohrs wird zugedeckelt.

Stück

Außen-/Innenbogen 90°-160°, als Zulage zu Pos. 1 herstellen.

Der Bogen ist mit einem Innenradius von ca. 60 mm auszuführen. Die Stoßverbindungen zu den Handläufen sind, wie in Pos. 1 beschrieben, auszuführen.

Abmessung: 140 X 140 mm